



Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу» (ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО»)
683013, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Кадровый, д. 6А, тел.: (4212) 42-80-42, 42-17-53, факс: 42-73-76, e-mail: habarovsk@clati-dv.ru

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу» - Центр лабораторного анализа и технических измерений по Камчатскому краю (филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» - ЦЛАТИ по Камчатскому краю)
683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 29/1, пом. 3, тел.: (4152) 25-19-42, 25-20-89, 25-20-88, факс: 25-19-42, e-mail: p-kamchatsky@clati-dv.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.515405

Лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях № Р/2016/2988/100/Л

Срок действия: бессрочно

Срок действия: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО»-ЦЛАТИ по Камчатскому краю

Ю.Г. Прошкова

13 сентября 2021 года

М.П.

**ПРОТОКОЛ № 82/П-3-21 от 13 сентября 2021 г.
РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД**

(на 1-м листе на 2-х стр. в 2-х экземплярах)

Основание для выполнения анализа:

Наименование предприятия, ИНН:

Отбор и доставка проб выполнены

Дата и время отбора проб:

Акт отбора проб Заказчика

Местонахождение объекта:

Место отбора проб:

Договор от 10.02.2021 № 32/1-СП-21

АО «Оссора»

ИНН 8203011524

АО «Оссора»

23 августа 2021 г. 09:00 – 11:00

№ 82-3

Камчатский край, Карагинский район, п. Оссора

Проба 6 – природная вода из скважины № 2 пос. Оссора

Проба 7 – природная вода из скважины с. Карага

Дата и время доставки (приемки) проб:

24 августа 2021 г. 08:00

Место осуществления лабораторной деятельности:

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 29/1, пом. 3

Дата начала проведения анализа:

24 августа 2021 г.

Дата окончания проведения анализа:

29 августа 2021 г.

Результаты анализа:

№№ п.п.	Определяемая характеристика (показатель)	Единица измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Результаты анализа (погрешность при P=0,95)		
				Проба № 6	Проба № 7	Проба №
1	Интенсивность запаха при 20 °С	балл	РД 52.24.496-2018	0	0	---
2	Прозрачность	см	РД 52.24.496-2018	> 30	> 30	---
3	Водородный показатель	ед.рН	рН-метр-анализатор воды серий НН 98103 Руководство по эксплуатации	7,1 ± 0,2	7,1 ± 0,2	---
4	Взвешенные вещества	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	2,8 ± 0,5	2,1 ± 0,4	---
5	Сухой остаток	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	78,0 ± 7,0	326 ± 29	---
6	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	мгО ₂ /дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	0,62 ± 0,09	12,5 ± 1,7	---
7	Аммоний-ион	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	< 0,5	< 0,5	---
8	Нитрит-ион	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	< 0,2	1,01 ± 0,20	---

№№ п.п.	Определяемая характеристика (показатель)	Единица измерения	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Результаты анализа (погрешность при P=0,95)		
				Проба № 6	Проба № 7	Проба №
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	0,46 ± 0,13	1,22 ± 0,24	---
10	Сульфат-ион	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	< 0,5	0,61 ± 0,12	---
11	Фосфат-ион	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	< 0,25	3,24 ± 0,32	---
12	Хлорид-ион	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99	2,61 ± 0,63	2,61 ± 0,63	---
13	Железо общее	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3.2-95	< 0,05	0,382 ± 0,076	---
14	Нефтепродукты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	0,0062 ± 0,0031	0,0235 ± 0,082	---

Заместитель начальника отдела химического анализа и биотестирования



/ Е.В. Копылова/

Окончание протокола.

Примечания:

- 1) Протокол результатов анализа не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ДФО" - ЦЛАТИ по Камчатскому краю
- 2) Результаты анализа относятся к пробам, прошедшим исследования (испытаний) и измерения.
- 3) Результаты анализа относятся к предоставленным Заказчиком пробам.
- 4) ЦЛАТИ по Камчатскому краю не несет ответственности за стадию отбора проб Заказчиком и предоставленную им информацию.
- 5) Сведения об отклонениях от метода исследований (испытаний) и измерений и отбора проб: Нарушены сроки доставки проб Заказчиком в лабораторию, более 6 часов (органолептические показатели), что не соответствует требованиям НД.